Jyväskylän kaupunki
Rakennusvalvonta

**IV-työn tarkastusasiakirja**
Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmät
(Toimitetaan sähköiselle luvalle)

| | | |
|---|---|---|
| Lupatunnus: | | |
| Rakennuspaikka: | osoite: | |
| IV-työnjohtajan nimi | Puhelin | Sähköposti |

| **Työvaihetarkastus** | **pvm** | **Muu vastuuhenkilö** |
|---|---|---|
| Rak. Lupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu. | | |
| Rakennusvalvonnan käsittelemät IV-suunnitelmat ovat työmaalla. | | |
| Kanaviston ja kojeiden asennustarkastukset suoritettu (kannakointi, liitostavat.) | | |
| Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu. ja asennustodistus toimitettu. | | |
| Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja toimitettu. | | |
| Lämpö-. Palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu. | | |
| IV-järjestelmän puhtaus on tarkastettu, ja järjestelmä on puhdistettavissa (puhdistusluukut.) | | |
| Ilmanvaihdon päätelaitteet tarkastettu, ja asennettu ohjeistuksen mukaisesti (tulo- ja poistoventtiilit, Raitisilma- ja ulospuhalluslaitteet etäisyydet huomioitu.) | | |
| Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja toimitettu suunnittelijalle, ja suunnittelija hyväksynyt mittaustulokset. Erillinen pöytäkirja toimitettu sähköiselle luvalle. | | |
| IV-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Erillinen pöytäkirja toimitettu sähköiselle luvalle. | | |
| Ilmanvaihtolaitteiston toimintakokeet suoritettu, äänitasot tarkastettu ja IV-hätäseis testattu. | | |
| Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. | | |
| Ilmanvaihdon ohjaus- ja säätölaitteet tarkastettu. | | |
| Käyttö- ja huolto-ohje on toimitettu. | | |
| Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset ilmoitettu pääsuunnittelijalle/ lvi-suunnittelijalle. | | |
| Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin ja toimitettu suunnittelijalle ja sähköiselle luvalle. | | |
| Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle. | | |
| Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus on tarkastettu ja testattu. | | |
| Osastoidun uloskäytävän palava-aineiset materiaalit on palo-osastoitu. | | |

| **Työvaihetarkastus** | **pvm** | **Muu vastuuhenkilö** |
|---|---|---|
| Taloteknisten läpivientien palokatkot asennettu, sekä tarkastukset merkitty tarkastusasiakirjaan. | | |
| Ilmanvaihdon kompensointi/korvausilma järjestetty, sekä toiminta testattu (liesikuvut, tulisijat.) | | |
| Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja on käyttöönotettavissa. | | |
| Viranomaisen KVV-loppukatselmus on pidetty. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet IV-töissä: | | |
| | | |
| Päivämäärä: | | |
| Vastuuhenkilön allekirjoitus: | | |

**Kaupunkirakennepalvelut, rakennetun ympäristön valvonta, rakennusvalvonta**

**Osoite:**
Hannikaisenkatu 17
PL 233, 40101 Jyväskylä

**Puhelin**
014 569 6000

**Sähköposti**
rakennus.valvonta@jyvaskyla.fi
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi