



KESKI-SUOMEN
PELASTUSLAITOS

VIRANOMAISVERKON KUULUVUUS

Pelastusviranomaisten ja muiden viranomaisten haasteet kuuluvuuden varmistamisessa

- Uudisrakennusten kuuluvuuden kartoitus toteutetaan rakennuslupahakemusten yhteydessä
- Vuoden 2022 jälkeen Virve 2.0 toimii kaupallisen operaattorin verkossa, julkisissa tiloissa kuuluvuus toteutetaan kaupallisten operaattoreiden sisätilapeitolla



Joskus on muitakin syitä, jos yhteys ei toimi...hyvä purulelu

1



KESKI-SUOMEN
PELASTUSLAITOS

PELASTUSLAIN VELVOITTEET

Pelastuslain 9 § Rakennusten palo- ja henkilöturvallisuus

- Pelastettavien ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon

Pelastuslain 109 § Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat erityiset vaatimukset

- Verkon kuuluvuus on varmistettava kiinteistöissä, joissa sijainti, suuri koko ja poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuutta
- Pelastusviranomainen voi määrätä hankkimaan välttämättömiä laitteita ja pitämään ne kunnossa

2



KESKI-SUOMEN
PELASTUSLAITOS

PELASTUSLAIN VELVOITTEET

Kuuluvuuden tarvekartoitus tulee tehdä seuraaviin tiloihin

- Isot kokoontumis- ja liiketilat
- Maanalaiset tilat (ei koske tavanomaisia kellaritiloja)
- Automaattisella paloilmotimella, sammutus- tai savunpoistolaitteistolla varustetut kohteet

Viranomaisverkon kuuluvuuden varmistus

- Erityisesti rakennuksen pääkäyttötilat
- Poistumistiet (kulkureitit), porrashuoneet sekä palomieshissit
- Paloilmoitin-, sammutuslaite- ja savunpoistokeskukset sekä niiden kulkureitit sekä palokunnan hyökkäystiet